

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 198/ПВ

р.п. Нововаршавка
(место выдачи предписания)

«26» февраля 2024 г.

Мною, Исхаковым Ильязом Фаридовичем, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Славянский детский сад» Нововаршавского муниципального района Омской области, ИНН 5525010738, ОГРН 1085539000359 по адресу Омская обл, р-н Нововаршавский, с.Славянка, ул. Заводская, д.1

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

1. Уровни искусственной освещенности при общем освещении: в раздевальной младшей группы (2-3 года) не соответствуют гигиеническим требованиям раздела V таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В рамках окон групповых, спален, пищеблока и пр. помещений имеются трещины, продувания, дефекты (п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")
3. Недостаточное количество чайников для обеспечения питьевого режима детей, имеется только по 1 чайнику для хранения кипяченой питьевой воды в группе (п.8.4.5 СанПин 2.3\2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения")
4. Не работают 2 лампы в спальне старшей группы (п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")
5. Имеются дефекты поверхности на раковинах в кухнях всех групп (п.2.9.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")
6. В умывальниках для мытья рук детей не подведена горячая вода, только холодная (п.2.6.1, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")
7. Недостаточное количество раковин на пищеблоке, отсутствует ванная для мытья овощей (п.2.4.6.2, п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")
8. Не обеспечена поточность производственных процессов в пищеблоке: раковины для мытья мяса и рыбы находятся в зоне приготовления, раковина для вторичной обработки овощей отсутствует в зоне приготовления, разделочные доски и ножи находятся в одном месте (п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")

9. Отсутствуют корзины для мусора около раковин для мытья рук на пищеблоке для сбора одноразовых полотенец (п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить уровень искусственной освещенности в игровых всех групп согласно требований раздела V таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», предоставить копии протоколов испытаний освещенности до 01.08.2025 г.

2. Произвести замену деревянных окон на пластиковые в групповых, туалетах, спальнях всех групп, пищеблоке и пр. помещениях до 01.08.2026 г.

3. Обеспечить не менее чем по два чайника в каждую группу для обеспечения питьевого режима до 01.08.2025 г.

4. Заменить сломанные лампы в спальне старшей группы до 01.08.2025 г.

5. Заменить раковинах в кухнях всех групп до 01.08.2025 г.

6. В умывальниках для мытья рук детей обеспечить подводку горячей и холодной воды до 01.08.2026 г.

7. Установить не менее двух дополнительных раковин на пищеблоке, ванную для мытья овощей до 01.08.2025 г.

8. Обеспечить поточность производственных процессов в пищеблоке до 01.08.2025 г.

9. Приобрести и установить корзины для мусора около раковин для мытья рук на пищеблоке для сбора одноразовых полотенец до 01.08.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Славянский детский сад» Нововаршавского муниципального района Омской области, ИНН 5525010738, ОГРН 1085539000359 по адресу Омская обл, р-н Нововаршавский, с.Славянка, ул. Заводская, д.1

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе по адресу: 646780, Омская область, п. Русская Поляна, ул. Кирова, д. 65

Тел/факс: (38172) 2-16-03 E-mail: r-polyana@55.rosпотребнадzor.ru <http://55.rosпотребнадzor.ru>

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Омской
области в Русско-Полянском районе

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Исхаков И.Ф
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «26» февраля 2025 г.



(подпись)

И.В. Шенк
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: Омская обл, р-н Нововаршавский, с.Славянка, ул. Заводская,
д.1; dsslav@n-varsh.obr55.ru

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «26» февраля 2025 г. направлена в
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет
образования Нововаршавского района Омской области по адресу: 646830, Омская область,
Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Советская, д.8; novovarobr@mail.ru