

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 60/ПВ

р.п. Нововаршавка
(место выдачи предписания)

«19» февраля 2024 г.

Мною, Исхаковым Ильязом Фаридовичем, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Славянский детский сад» Нововаршавского муниципального района Омской области, ИНН 5525010738, ОГРН 1085539000359 по адресу Омская обл, р-н Нововаршавский, с.Славянка, ул. Заводская, д.1

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

1. В коридоре, нескольких вспомогательных помещений групповых имеются разбитые стекла (п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")
2. Недостаточное количество рециркуляторов для дезинфекции воздушной среды (п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")
3. Имеются повреждения напольного покрытия в коридорах, сколы плитки в прачечной (п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")
4. На пищеблоке отсутствует раковина для мытья рук (2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")
5. Нарушена технология приготовления блюд: фактический объем первого блюда завышен на 4,6%, объем второго блюда занижен на 3,4%, объем третьего блюда завышен на 11,6%, соответственно от нормируемых объемов. Калорийность обеда, установленная лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем, с учетом перерасчета на вес порции на 25,3%, что выходит за предел допустимых отклонений ($\pm 5,0\%$) и не соответствует требованиям главы 1 МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах», п.8.1.2.3, раздела VIII, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Заменить разбитые стекла до 01.09.2024 г.
2. Приобрести достаточное количество рециркуляторов для дезинфекции воздушной среды до 01.09.2024 г.

3. Произвести ремонт/замену поврежденного напольного покрытия до 01.09.2025 г.
4. Установить раковину для мытья рук на пищеблоке до 01.09.2024 г.
5. Контролировать технологию приготовлению блюд, предоставить протоколы отбора проб готовых блюд на калорийность до 01.09.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Славянский детский сад» Нововаршавского муниципального района Омской области, ИНН 5525010738, ОГРН 1085539000359 по адресу Омская обл, р-н Нововаршавский, с.Славянка, ул. Заводская, д.1

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе по адресу: 646780, Омская область, п. Русская Поляна, ул. Кирова, д. 65

Тел/факс: (38172) 2-16-03 E-mail: r-polyana@55.rospotrebnadzor.ru <http://55.rospotrebnadzor.ru> заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Омской
области в Русско-Полянском районе



(подпись)

Исхаков И.Ф.
(инициалы и фамилия)

(должность лица, составившего
предписание)

С предписанием ознакомлен(а) «19» февраля 2024 г.


(подпись)

М.В. Шик.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: Омская обл, р-н Нововаршавский, с.Славянка, ул. Заводская, д.1; dsslav@n-varsh.obr55.ru

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «20» февраля 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет образования Нововаршавского района Омской области по адресу: 646830, Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Советская, д.8; novovarobr@mail.ru